

יום שלישי 21 ינואר 2020

לכבוד: מר רומי גולעד

גולמט בע"מ

ת.ד. 50921

טלפון: 09-9556151

פקס: 09-9571553

הנדון: תו תקן לפי ת"י 751

שלום רב,

סימן תו-התקן על מוצרים מהווה אישור מטעם היצרן כך שהמוצר מתאים לתקנים הישראליים החלים עליו. יצרנים רשאים לסמן מוצרים בתו-תקן רק אם קיבלו לכך היתר מהמכון.

בהתייחס לשאלתך:

א. לחברת IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S יש היתר לסמן את כל המוצרים/דגמים המאוזכרים בהיתרים 38041, 38673, 91390, אשר ניתנו ע"י מכון התקנים הישראלי, בסימן תו-תקן. לפיכך, רשאי יצרן זה לאשר כי כל המוצרים הנזכרים בהיתרים הנ"ל (רשימת הדגמים מופיעה בהיתרים עצמם ובאתר מת"י), על כל מידות העובי והצפיפות כמפורט בתיקי המוצר שלו, מתאימים לת"י 751.

ב. ת"י 751 סעיף 313 דורש כי סיווג המוצר לפי תגובתו באש, תיבדק לפי ת"י 755 ותתאים לסיווג המוצהר בתווית הסימון.

לפיכך, אישורו של היצרן, בהתייחס לדגמים שבהיתר, כי מוצריו מתאימים לת"י 751, לרבות התאמה של הסיווג המוצהר לת"י 755, נעשה בידיעת המכון ובהתאם לכללים

סימוכין: 96-20

בברכה ובכבוד רב

ד"ר גורה רכרדו

רע"נ בטיחות אש