



תעודת סיווג מס' 7313205931  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין: ROCKWOOL FRANCE S.A.S  
מענו: 111 RUE DU CHATEAU FRANCE  
תאריך ההזמנה: 07/03/2023

**תאור המוצר**

משפחת אויחי תקרה תלויה "ROCKFON BLANKA" תוצרת מפעל ROCKFON, פולין (CIGACICE).

**פרטי הנטילה**

הדוגמה ניטלה בתאריך: 06/03/2023  
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח: המזמין  
מקום הנטילה: אין מידע

**מהות הבדיקה**

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 " סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה " (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל דף אחד ונספח  
של 8 דפים ואין להשתמש בו אלא  
במלואו

**סיכום**

על בסיס תעודת סיווג מס' PCA10667A REV. 2 מתאריך 16.01.2023 של מעבדה DBI (דנמרק) המצורפת בזאת, משפחת אריחי תקרה תלויה "ROCKFON BLANKA" תוצרת מפעל ROCKFON, פולין (CIGACICE), כמפורט בתיאור המוצר, סווג לפי תגובתו בשרפה A1.  
הסיווג תקף עבור מגוון המוצרים מפרטים בסעיף 2.2 של התעודה המצורפת לכל היישומים.  
(פרטים ראה בגוף התעודה)

**מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן**

שם החותם: דודו ארום  
תפקידו: ראש ענף חלונות מערכות מיגון  
ובטיחות אש

שם החותם: אורי איזיק  
תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 18/04/2023